

CONTRÔLE PRODUITS SIKA

FICHE D'INSPECTION – DATES DE PÉREMPTION

VÉRIFIÉ LE
MAI 2026

ATTENTION — 2 PRODUITS PÉRIMÉS



Les deux produits Sika en stock ont dépassé leur date limite d'utilisation. Ne pas utiliser pour des travaux structuraux ou d'étanchéité.

DÉTAIL DES PRODUITS INSPECTÉS

Sikadur® 31 Hi-Mod Gel CA

SEAUX JAUNES

⊖ PÉRIMÉ

DATE DE FABRICATION

Juin 2023

DURÉE DE CONSERVATION

2 ans

DATE DE PÉREMPTION

Juin 2025

DÉPASSEMENT

~11 mois

CODE DE LOT (LU SUR FOND DU SEAU)

427 E 0623-1 FE 40

Sikaflex® 2c NS EZ Mix

SEAU ROUGE – TINT BASE

⊖ PÉRIMÉ

DATE IMPRIMÉE SUR COUVERCLE

BEST BY 07/2025

DURÉE DE CONSERVATION

24 mois

DATE DE PÉREMPTION

Juillet 2025

DÉPASSEMENT

~10 mois

CODE DE LOT (LU SUR FOND DU SEAU)

536D 0730-1FE 40

CERTIFICATION UN (EMBALLAGE)

1A2/Y/100/23/D/BAM438 – Lot : 131 01322-1

RÉCAPITULATIF

PRODUIT	TYPE	PÉREPTION	STATUT
Sikadur® 31 Hi-Mod Gel CA	Époxy bi-composant	Juin 2025	 PÉRIMÉ
Sikaflex® 2c NS EZ Mix	Joint d'étanchéité bi-composant	Juillet 2025	 PÉRIMÉ

Actions requises

1. **Ne pas utiliser ces produits** pour des travaux structuraux, d'ancrage ou d'étanchéité.
2. Un produit époxy ou mastic périmé peut **ne plus polymériser correctement**, avoir une résistance mécanique insuffisante et ne plus adhérer de façon fiable.
3. **Isoler et identifier** les seaux concernés (étiquette ou ruban rouge) pour éviter toute utilisation par erreur.
4. **Contactez le fournisseur Sika** pour signaler le stock et envisager un retour ou un remplacement.
5. Documenter le retrait du stock dans le registre de chantier.